



Nr sprawy: ZP/IZP/22/2009

Prabuty, dnia 23.12.2009 r.

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Prabutach – etap I”.

W imieniu Zamawiającego: Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty, z siedzibą Urząd Miasta i Gminy Prabuty, 82-550 Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, działając na podstawie rozdziału 9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177. z późn. zm.), uprzejmie informuję o wpłygnięciu zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

TREŚĆ PYTAŃ:

Pytanie 1

Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:

- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002
- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002

Pytanie 2

W myśl art. 8 ust 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie ma wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1 ?

Pytanie 3

Czy tłocznia ścieków powinna posiadać możliwość przedmuchiwania przewodu tłoczego sprężonym powietrzem, aby w ten sposób zapobiegać zagniwaniu w nim ścieków i powstawaniu odorów ?

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO:

Odpowiedź nr 1

Wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN.

Odpowiedź nr 2

Oświadczenie będzie wymagane.

Odpowiedź nr 3

Tłocznia nie musi posiadać możliwości przedmuchiwania przewodu tłoczego sprężonym powietrzem.

Zamawiający przypomina Wykonawcom, że wszystkie wprowadzone w niniejszym piśmie wyjaśnienia stają się bezwzględnie obowiązujące i wymagają dokonania zgodnie z zapisami SIWZ uaktualnienia specyfikacji i uwzględnienia w/w zmian w ofercie ostatecznej.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Wojciech Dołęgowski